

Kolejny w ciągu ostatnich kilku dni wyjazd naszej jednostki do fałszywego alarmu z monitoringu pożarowego w Zakładzie Stolarki Okiennej "Stolbud" w Białej Niżnej.

W środę 25 maja 2016r. o godzinie 17:16 zadysponowani zostaliśmy przez stanowisko kierowania do pożaru w ZSO "Stolbud". Po dotarciu na miejsce okazało się, że był to na szczęście fałszywy alarm, wszczęty przez system monitoringu pożarowego a dokładnie przez przepalony jeden z bezpieczników tego systemu.

Na miejscu była również jednostka OSP Grybów-Biała oraz dojechała jednostka z PSP w Nowym Sączu. Po wyjaśnieniu zdarzenie powróciliśmy o godzinie 18:10 do remizy.



MG